

KWIECIEŃ 2022

*wartość dopuszczalna wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Miejsce poboru	Mętność NTU	Barwa mg Pt/l	Odczyn pH	Przewodność μS/cm	Chlor wolny mg/l	Jon amonowy mg/l	Azotany mg/l	Azotyny mg/l	Żelazo μg/l	Twardość °dH	Glin mg/l
*	1	15	6,5-9,5	2500	0,3	0,50	50	0,50	200		0,2
Wrocławska	<0,10	<5	7,5	725	<0,02	<0,02	27,5	<0,16	<40	20	0,010
Oleska	0,18	<5	8,0	405	<0,02	<0,02	4,4	<0,16	<40	10	0,013
Ks. J. Popiełuszki	0,18	<5	7,5	721	<0,02	<0,02	28,4	<0,16	<40	20	0,008
Wyszomirskiego	<0,10	<5	7,5	717	0,05	<0,02	31,0	<0,16	<40	20	0,008
Budowlanych	0,14	<5	7,9	417	<0,02	<0,02	3,4	<0,16	<40	10	0,010
Krakowska	<0,10	<5	7,6	626	0,02	<0,02	18,6	<0,16	<40	18	0,009
Szarych Szeregów	0,15	<5	8,4	345	0,02	<0,02	<1,6	<0,16	<40	9	0,016
Lipowa	0,21	5	8,3	350	<0,02	<0,02	<1,6	<0,16	<40	8	0,010