

LIPIEC 2022

*wartość dopuszczalna wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Miejsce poboru	Mętność NTU	Barwa mg Pt/l	Odczyn pH	Przewodność μS/cm	Chlor wolny mg/l	Jon amonowy mg/l	Azotany mg/l	Azotyny mg/l	Żelazo mg/l	Twardość °dH	Glin mg/l
*	1	15	6,5-9,5	2500	0,3	0,50	50	0,50	200		0,2
Wrocławska	0,68	5	7,6	732	<0,02	<0,02	32,8	<0,16	92	20	0,008
Oleska	<0,10	<5	7,6	408	<0,02	<0,02	6,0	<0,16	<40	10	0,010
Ks. J. Popiełuszki	<0,10	<5	7,6	717	<0,02	<0,02	31,9	<0,16	<40	21	0,008
Wyszomirskiego	<0,10	<5	7,5	731	0,07	<0,02	35,2	<0,16	<40	21	0,007
Budowlanych	0,13	<5	8,2	367	<0,02	<0,02	2,9	<0,16	<40	9	0,008
Krakowska	<0,10	<5	7,6	565	<0,02	<0,02	21,3	<0,16	<40	15	0,014
Szarych Szeregów	0,17	<5	8,4	331	<0,02	<0,02	<1,6	<0,16	<40	8	0,008
Lipowa	<0,10	<5	8,2	337	<0,02	<0,02	<1,6	<0,16	<40	8	0,009