

## LISTOPAD 2018

\*wartość dopuszczalna wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Miejsce poboru	Mętność NTU	Barwa mg Pt/l	Odczyn pH	Przewodność μS/cm	Chlor wolny mg/l	Jon amonowy mg/l	Azotany mg/l	Azotyny mg/l	Żelazo mg/l	Twardość mgCaCO <sub>3</sub> /l	Twardość °dH	Glin mg/l
*	1	15	6,5-9,5	2500	0,3	0,50	50	0,50	200	60-500		0,2
Bierkowice	0,08	<5	7,4	726	0,02	<0,02	32,8	<0,16	<40	430	24	0,008
Partyzancka	0,47	<5	7,5	668	<0,02	<0,02	32,8	<0,16	<40	393	21	0,007
Krakowska	0,08	<5	7,5	674	<0,02	<0,02	29,2	<0,16	<40	372	20	0,009
Prószkowska	0,13	<5	7,4	737	0,03	<0,02	31,9	<0,16	<40	408	22	0,006
Teligi	0,02	<5	7,5	741	0,03	<0,02	32,8	<0,16	<40	356	19	0,006
Marka z Jemielnicy	0,42	<5	7,4	742	<0,02	<0,02	31,9	<0,16	<40	362	20	0,008
Pl. Piłsudskiego	0,17	<5	7,5	597	0,02	<0,02	21,3	<0,16	<40	283	15	0,007
Drobiarska	0,08	<5	8,3	43	<0,02	<0,02	<1,6	<0,16	<40	180	10	0,009
Grota Roweckiego	0,26	<5	8,2	400	<0,02	<0,02	<1,6	<0,16	40	200	11	0,009
Jagiellonów	0,17	<5	7,5	728	<0,02	<0,02	31,9	<0,16	<40	409	22	0,009
Lelewela	0,18	<5	7,5	712	0,04	<0,02	34,6	<0,16	<40	462	25	0,009
Wrocławska	0,20	<5	7,5	764	0,02	<0,02	33,7	<0,16	<40	420	23	0,009
Oświęcimska	0,06	<5	7,5	714	0,02	<0,02	32,8	<0,16	<40	411	22	0,009
Oleska	0,23	<5	8,3	586	0,02	<0,02	<1,6	<0,16	<40	302	16	0,008
Lipowa	0,45	10	8,4	361	<0,02	0,27	<1,6	<0,16	<41	176	9	0,010